



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

384 / 15.03.2018

SE APROBĂ
Președinte,
Costică MACALEȚI

CAIET DE SARCINI

privind executarea de servicii de verificare, reparare și încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor, cod CPV 50413200-5

1. Denumirea contractului/ Obiectul caietului de sarcini:

Executarea de servicii de verificare, reparare și încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor existente la sediul Consiliului Județean Botoșani, mun. Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1/3.

Beneficiar: U.A.T. Județul Botoșani — Consiliul Județean Botoșani.

2. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziție publică – Achiziție directă.

3. Informații generale:

Caietul de sarcini stabilește condițiile tehnice, de calitate, execuție și colaborare necesare efectuării lucrărilor de verificare, reparare și încărcare a stingătoarelor de incendiu existente la sediul Consiliului Județean Botoșani.

Verificarea, repararea și încărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă și operații prin care se restabilesc condițiile tehnice de calitate inițiale, în conformitate cu standardele sau normele aprobate și fișa tehnică a produsului care a stat la baza eliberării autorizației de introducere pe piață a modelului de stingător.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor: instalațiile, echipamentele și mijloacele tehnice de prevenire și stingere a incendiilor fac parte din măsurile de apărare împotriva incendiilor, active, cu rol important în asigurarea cerinței de securitate la incendiu a construcțiilor și instalațiilor tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor.

Organizarea intervenției de stingere a incendiilor, la locul de muncă, implică asigurarea sistemelor, echipamentelor, a stingătoarelor și altor dotări de stins incendii, a mijloacelor de salvare și protecție ale personalului.

4. Descrierea contractului

Serviciile care fac obiectul achiziției constau în servicii de verificare, reparare și încărcare a echipamentelor de stingere a incendiilor:

- P6 -	7 buc.
- P3 -	12 buc.
- P1 -	4 buc.
- G2 -	4 buc.
Total -	27 buc.

Termen de prestare a serviciilor: 15 de zile de la data semnării contractului.

5. Criterii tehnice de calificare:

Societatea prestatoare de servicii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pe toată durata derulării contractului:

5.1 Să dețină Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu emisă de Ministerul Administrației și Internelor - Centrul National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă în conformitate cu Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor (se va anexa copia autorizației).

5.2 Să se regăsească în Lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de pe site-ul IGSU.

5.3 Să dețină autorizație ISCIR — pentru activitatea de umplere, reparare, verificare tehnică periodică, scoatere din uz și casare a recipientelor/butelii de gaze comprimate - tip stingătoare de incendiu (se va anexa copia autorizației).

5.4 Să dețină atelier propriu dotat cu utilaje/echipamente/installații care vor fi folosite pentru executarea lucrărilor/operațiilor tehnice necesare prestării serviciilor. Se va indica adresa locației (atelierului propriu) unde se vor executa serviciile și lista cu dotările (utilaje, echipamente, instalații) pe care le deține acesta și care vor fi utilizate.

6. Specificații tehnice privind serviciul de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor:

6.1. Verificarea stingătoarelor

Asupra fiecărui stingător prestatorul va efectua operații tehnice, din care precizăm următoarele:

- identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate prin pansonare;
- constatarea stării tehnice a stingătorului;
- demontarea și golirea stingătorului de pulberea aflată în el;
- verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, demontarea ansamblului de declanșare, constatarea uzurii părților componente, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor;
- verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; (se va face cu respectarea prevederilor prescripției PT C5-2003, cap. 3.3. — "Repararea recipientelor butelii");
- eventualele lucrări de reparație la aspectul exterior ale recipientelor (curățare pete rugină/oxizi, degresare suprafețe, grunduire și vopsire roșie) nu se vor efectua decât după promovarea tuturor încercărilor și înainte de montarea stingătorului.

6.2. Verificarea la presiune a recipientelor

Stingătoarele prezentate prestatorului care au durată de utilizare de la ultima verificare tehnică în utilizare ISCIR a recipientului, egala sau mai mare de 5 ani, vor fi supuse la verificarea rezistenței interne a recipientului stingătorului prin aplicarea de suprapresiune, conform cerințelor prescripției tehnice ISCIR PT C5-2003, cap. 3.1 — "Verificarea tehnică a recipientelor butelii".

Pentru stingătoarele care în urma probei de presiune a recipientului, nu au fost declarate "admis" vor fi propuse la casare și se va întocmi un Proces-verbal de casare.

6.3 Încărcarea stingătoarelor

După parcurgerea tuturor operațiilor cu caracter de verificare și pregătire se vor încărca stingătoarele cu agent de stingere și agent de presurizare. La încărcarea recipientelor se va ține cont de cerințele prescripției tehnice PT C5-2003, cap. 3.2 — "Umplerea recipientelor butelii"

Pentru menținerea caracteristicilor tehnice recipientul se încarcă cu cantitățile și tipurile de pulbere, respectiv agent propulsor, corespunzător modelului de stingător.

6.4 Marcarea stingătoarelor

Pentru marcarea se vor aplica pe corpul stingătorului, la loc vizibil, etichete autoadezive executate din materiale durabile, care vor conține inscripționări care nu se vor șterge pe o perioadă de minim 12 luni și vor fi rezistente la agenți externi, apă, praf.

Procesul de marcarea se va efectua fără a se acoperi/înlătura eticheta originală aplicată de producător indiferent de starea acesteia.

6.5 Piese de schimb

Piesele de schimb și materialele utilizate pentru reparația stingătoarelor trebuie să fie noi, fabricate cu cel mult 1 an înaintea montării și vor fi componente tehnice de origine sau produse de schimb de calitate echivalentă. Dacă în timpul operațiilor de verificare/reparare/încărcare se constată că unele piese au o funcționare necorespunzătoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate, acestea vor fi înlocuite de prestator în valoarea contractului.

6.6 Recepția serviciilor

Recepția stingătoarelor verificate/reparate/încărcate se face în momentul returnării acestora la beneficiar, în condițiile respectării procedurilor legale în vigoare și a cerințelor prezentului caiet de sarcini.

La recepția loturilor de stingătoare, în funcție de caz, acestea vor fi însoțite de: proces verbal de predare-primire; proces verbal de recepție; certificate de calitate și garanție pentru piesele și materialele utilizate; certificat de garanție pentru operațiile efectuate; declarație de conformitate.

7. Condiții contract

Serviciile de verificare/reparare/încărcare a stingătoarelor se vor efectua într-un termen de 15 zile.

Transportul stingătoarelor de la/ și către beneficiar cade în sarcina prestatorului.

8. Modalități de plată:

Plata se va efectua în lei, în termen de 30 de zile de la emiterea de către prestator a facturii însoțită de documentele precizate la pct. 6.6. Plata se va efectua prin Trezoreria Botoșani.

9. Criteriul de atribuire a contractului:

Prețul cel mai scăzut.

VIZAT,
Director executiv,
Gearina Pintilii

Întocmit,
Șef serviciu
Florin Schiopu