



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod postal: 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220; Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

Nr. **11182** / 17.06.2022

Referitor: Achiziția directă – “Furnizare echipamente electrice și electronice pentru proiectul „Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență “Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126319 “– Anunț nr. ADV1289117/ 19.05.2022

ÎNTREBARE 1

Intrebarea 1.

Care este lungimea traseului frigorific?.

Beneficiarul asigura alimentarea cu energie electrica?

RĂSPUNS 1

Unitatile interne ale aerelor conditionate se vor monta pe peretele exterior (sau peretele lateral, in apropierea unitatii externe), folosindu-se kit-ul standard. Alimentarea se va face de la prizele existente la o distanta medie de 5m, de catre furnizor. Traseele kit-urilor spre unitatea externa si alimentarea la prize se vor proteja cu "canal cablu din plastic". Montarea aparatelor, carotarea peretilor, reparatiile, alte lucrari se vor face de catre executant/furnizor.

Directia Investiții, Achiziții Publice

Director Executiv,

Antonela Pătrașcu

Întocmit,
Florea Ioana

Șef Serviciu Achiziții Publice,
Viorel Țigănașu